В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника электросетевой компании

16 мая 2014 года в Нижнеилимском районе 7-летняя девочка проникла через проем двери трансформаторной подстанции внутрь, где взялась за токоведущую часть аппарата, в результате чего получила поражение высоковольтным током, ожог обеих кистей рук 4 степени. По материалам проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении электромонтера «Иркутской электросетевой компании», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, в январе 2014 года подозреваемый, получив распоряжение старшего мастера участка распределительных сетей на устранение проема под нижней частью двери трансформаторной подстанции, ведущей в отсек трансформатора, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, закрыв его оцинкованным листом железа, не закрепив, что повлекло его утрату. В результате действий электромонтера произошла трагедия с малолетним ребенком. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Июня 2014

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/784748>